



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 50-2/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Ростова-на-Дону «Гимназия №35»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №50-2 от «12» марта 2018 г. заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Кузнецова А.Н., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Гимназия №35»,** фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 1.

Дата и время проведения проверки:

06.04.2018 с 9 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

09.04.2018 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 3 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Матвеева Дарья Геннадьевна, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МБОУ «Гимназия №35» Челенковой Валентины Михайловны
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.6 выходы из лестничной клетки в чердачные помещения не оборудованы противопожарными дверьми второго типа, размером не менее 0,75 x1,5 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;	03.09.2018	
2.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.7 выход из лестничной клетки на кровлю с лестничных клеток предусмотрен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8 метра;	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;	03.09.2018	
3.	На объекте защиты на путях эвакуации и в учебных аудиториях в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.6 горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;	03.09.2018	
4.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и	Постановление правительства РФ № 390 п.24	03.09.2018	

	ограждений на крышах (покрытиях) здания гимназии в исправном состоянии, и не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.			
5.	На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов из здания гимназии наружу не обеспечивают их возможность их свободного открывания изнутри без ключа;	Постановление правительства РФ № 390 п.35	03.09.2018	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.3.1. СП 1.13130.2009 на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) не предусмотрено аварийное освещение.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4	03.09.2018	
7.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Постановление правительства РФ № 390 п.61	03.09.2018	
8.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки актового зала, горючих декораций, а также драпировки зрительного огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Постановление правительства РФ № 390 п.108	03.09.2018	

	(Подтверждающий документ не предоставлен).			
9.	На объекте защиты для покрытия пола в поэтажных коридорах 2 этажа применен материал (линолеум) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ2 (подтверждающий документ не предоставлен);	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 ч.6 табл. 28	03.09.2018	
10.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 прил.А (обязательное) не все помещения оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации (чердачные помещения, подвальный этаж, помещение лаборатории физики, подсобные помещения, помещение архива.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51;	03.09.2018	
11.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 Электрические провода и кабели шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствует требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Исполнение не соответствует нг-FRLS, нг-RHF.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83 ч.10	03.09.2018	
12.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения (электрические выключатели) помещений для хранения, а именно помещения архива на 3 этаже расположены внутри помещений. (п. 349 Правил противопожарного режима в РФ);	Постановление правительства РФ № 390 п.349	03.09.2018	

13.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией, а именно световые табло «Выход», установленные над эвакуационными выходами на центральную и восточную лестничную клетку со всех этажей здания, в помещении столовой, спортивного зала наружу, из западной лестничной клетки наружу не включено или неисправно	Постановление правительства РФ № 390 п. 61	03.09.2018	
14.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 5.3 над эвакуационными выходами из восточной лестничной клетки наружу, боковыми южными выходами наружу отсутствуют световые табло «Выход»;	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	03.09.2018	
15.	В помещениях гимназии эксплуатируются электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (помещение пожарного поста, музея, подвальный этаж)	Постановление правительства РФ № 390 п.42 пп.в)	03.09.2018	
16.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 помещение пожарного поста (или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не имеет аварийного освещения.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч.1, 2.	03.09.2018	

17.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 двери лестничных клеток, а также из поэтажных коридоров не оборудованы устройствами (приспособлениями) для самозакрывания.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 53	03.09.2018	
-----	--	---	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Матвеева Дарья Геннадьевна

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

Директор МБОУ «Гимназия №35» Челенкова Валентина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» апреля 2018 г.

(подпись)